



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

RELAÇÃO DE MINI-SPLITS E O LOCAL A SER INSTALADO (novos)
data: junho/2008

BLOCO C – 1º PAVIMENTO				
QUANT.	LOCAL	ÁREA	CAPACIDADE (BTU's)	POSIÇÃO
01	Protocolo	20,00 m ²	18.000	Hi wall
01	Protocolo	34,20 m ²	18.000	Hi wall
01	Biblioteca	40,62 m ²	30.000	Hi wall
BLOCO A – 1º PAVIMENTO				
01	DPD	40,52 m ²	30.000	Hi wall
01	Sala dos Servidores (CPU's)	24,36 m ²	21.000	ACJ
02	Divisão de Acomp.tº de Contas	78,00 m ²	30.000	Piso-teto
01	Serviço de Controle de Contas	41,25 m ²	30.000	Piso-teto
01	Divisão de Contas	44,50 m ²	30.000	Piso-teto
01	Atendimento ao Usuário	28,30 m ²	18.000	ACJ
BLOCO B - TÉRREO				
01	Orçamento e Finanças	34,24 m ²	22.000	Piso-teto
BLOCO B - 1º PAVIMENTO				
01	Secretaria Geral	57,00 m ²	36.000	Piso-teto
01	Secretaria Execução e Registro	32,00 m ²	22.000	Hi wall
01	1ª DFENG	45,00 m ²	30.000	Hi wall
01	2ª DFENG	45,00 m ²	30.000	Piso-teto
01	2ª DFENG/Secretario	15,49 m ²	12.000	ACJ
01	2ª DFENG - Chefia	11,78 m ²	12.000	ACJ
BLOCO C - TÉRREO				
01	Gabinete Odontologico-Dr. Marcos	15,30 m ²	12.000	ACJ
01	Gabinete Médico-Drª Lídia	16,05 m ²	12.000	ACJ
01	Sala do Chefia Médica	4,16 m ²	7.500	ACJ
BLOCO C – 1º PAVIMENTO				
01	Gabinete do Procurador	42,63 m ²	30.000	Hi wall
01	Assessoria	64,45 m ²	48.000	Piso-teto
01	Consultoria Juridica	42,48 m ²	30.000	Hi wall



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

BLOCO C – 1º PAVIMENTO				
QUANT.	LOCAL	ÁREA	CAPACIDADE (BTU's)	POSIÇÃO
01	SAC	26,48 m ²	18.000	ACJ
BLOCO C – 2º PAVIMENTO				
01	5ª DF	49,61 m ²	30.000	Piso-teto
01	Sala Chefia 5ª DF	11,00 m ²	7.500	ACJ
02	5ª DF – Sala Analistas	61,00 m ²	21.000	ACJ
01	Sala de Reunião Promoex	10,91 m ²	12.000	Hi wall
01	Chefia Promoex + Secretaria	31,75 m ²	21.000	ACJ
01	4ª DF	29,56 m ²	18.000	ACJ
BLOCO C – 3º PAVIMENTO				
01	Coordenação	48,61 m ²	30.000	Piso-teto
01	1ª DF	54,00 m ²	30.000	Piso-teto
01	2ª DF	53,00 m ²	36.000	Piso-teto
ANEXO - TÉRREO				
01	Gabinete Aditor Luiz Murilo	12,53 m ²	9.000	Hi wall
01	Gabinete Auditor Mario Dayrell	12,20 m ²	9.000	Hi wall
ANEXO – 1º PAVIMENTO				
01	Assessoria Cons. Milton Alves	12,49 m ²	12.000	Hi wall
01	Recepção Cons. Milton Alves	12,25 m ²	9.000	Hi wall
01	Assessoria Cons. E.Ferrari	17,56 m ²	12.000	Hi wall
01	Recepção Cons. E.Ferrari	14,91 m ²	9.000	Hi wall
ANEXO – 2º PAVIMENTO				
01	Gab. Conselheiro Cons.Naphtali	28,98 m ²	18.000	Hi wall
01	Chefe de Gabinete Cons. Naphtali	9,89 m ²	7.000	Hi wall
01	Asses. Gabinete Cons.Naphtali	15,06 m ²	12.000	Hi wall
01	Assessoria Cons. Tejota	16,02 m ²	12.000	Hi wall
01	Chefia de Gabinete Cons. Tejota	9,68 m ²	7.000	Hi wall
01	Consultório de Psicologia	8,56 m ²	7.500	ACJ
01	Serv. Controle de Pessoal	6,96 m ²	7.500	ACJ

Legenda: Aparelhos de Janela

Eng. João Vilela - 2ª DFENG/ TCE-GO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONDICIONADORES DE AR

MINI SPLITS							
PREÇOS (R\$)							
QT.	APARELHOS		Polo Ar	Mais Frio	Polo Frio	Média	P.Total
02	7.000 BTU's	Hi Wall	1.410,00	1.500,00	-	1.455,00	2.910,00
05	9.000 BTU's	Hi Wall	1.590,00	1.620,00	1.580,00	1.597,00	7.985,00
04	12.000 BTU's	Hi Wall	1.830,00	1.850,00	1.882,00	1.854,00	7.416,00
03	18.000 BTU's	Hi Wall	2.510,00	2.450,00	2.367,00	2.443,00	7.329,00
01	22.000 BTU's	Piso teto	2.840,00	2.850,00	2.927,00	2.873,00	2.873,00
04	30.000 BTU's	Hi Wall	3.920,00	3.900,00	3.911,00	3.911,00	15.644,00
08	30.000 BTU's	Piso-teto	4.610,00	4.600,00	4.700,00	4.637,00	37.096,00
02	36.000 BTU's	Piso teto	6.250,00	5.200,00	5.526,00	5.559,00	11.118,00
01	48.000 BTU's	Piso-teto	6.400,00	-	6.680,00	6.540,00	6.540,00
31							
	Sub-total						98.911,00
APARELHOS DE JANELA							
02	7.500 BTU's		1.090,00	750,00	796,00	889,00	1.778,00
04	12.000 BTU's		1.430,00	1.250,00	1.263,00	1.315,00	5.260,00
03	18.000 BTU's		1.650,00	1.650,00	1.502,00	1.601,00	4.803,00
03	21.000 BTU's		2.100,00	1.700,00	1.766,00	1.856,00	5.568,00
	Sub-total						19.187,00
	TOTAL						118.098,00

Goiânia, 28/07/2008
Eng. João Vilela
2ª DFENG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

PARA CÁLCULO DA CARGA ELÉTRICA

RELAÇÃO DE MINI-SPLITS

MINI SPLITS			
Quant.	Capacidade	Consumo Unitário	Consumo Total
02	7.000 BTU's-Hi-Wall		
06	9.000 BTU's- Hi-Wall		
05	12.000 BTU's- Hi-Wall		
	12.500 BTU's- Hi-Wall		
03	18.000 BTU's-Hi-Wall		
	21.000 BTU's- Hi-Wall		
02	22.000 BTU's-Piso-Teto		
04	30.000 BTU's-Hi-Wall		
08	30.000 BTU's-Piso-Teto		
02	36.000 BTU's-Piso-Teto		
01	48.000 BTU's-Piso-Teto		
Total: 33			
APARELHOS DE JANELA - ACJ			
Quant.	Capacidade	Consumo Unitário	Consumo Total
02	7.500 BTU's		
04	12.000 BTU's		
03	18.000 BTU's		
03	21.000 BTU's		
Total: 12			

Goiânia, 28/07/2008
Eng. João Vilela
2ª DFENG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

APARELHOS DE AR CONDICIONADO JANELA/SPLIT- TCE

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL	ESTADO FÍSICO
BLOCO A - TÉRREO					
01	Consul Air Master		12.000	Protocolo	Falta o painel frontal
01	Springer	03159	18.000	Idem	Completo
01	Consul	03088	15.000	Divisão Administrativa	Falta 1 botão
01	Springer	03128	12.000	Biblioteca	Completo
01	Consul Air Master	0329	15.000	Idem	Falta 1 botão
01	Springer	03242	12.000	Assessoria Militar	Falta botão
01	Consul Air Master	03213	15.000	Serviço de Transporte	Completo
01	Springer	03220	12.000	Serviços de Impr. Gráfica	Completo
01	Springer	03221	12.000	Idem	Completo
01	Springer	01595	12.000	Serviço Gráfico	Completo
01	Eletrolux	04433	18.000	Idem	Completo
01	Split (futuro)			Remessas Postais	
BLOCO A – 1º PAVIMENTO					
01	Springer	03721	10.000	DPD	Falta filtro
01	Springer	03720	18.000	idem	Faltam 2 botões
01	Springer	03719	12.000	idem	Completo
01	Split-Carrier		11.500	Sala do Diretor	Novo
01	Split Carrier	03743	30.000	Sala do Servidor	Completo
01	Eletrolux	03018	10.000 F	Idem	Completo
01	Consul Air Master		21.000	Divisão de Acomp. de Contas-Diretoria	Faltam aletas
01	Consul Air Master	02500	21.000	Idem -Analistas	Falta 1 botão
01	Consul Air Master	03599	21.000	Idem - Analistas	
01	Consul Air Master	03571	12.000	Divisão de Controle de Contas	Completo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL	ESTADO FÍSICO
01	Consul Air Master	03572	12.000	Idem	Completo
01	Springer	03527	18.000	Divisão de Contas	Completo
01	Consul	03528	10.000 F	Idem	Completo
01	Split Carrier		11.500	Sala do Contador Geral	Novo
01	Consul Air Master	03663	21.000	Atendimento ao Usuário	Falta 1 botão e Painei
BLOCO B - TÉRREO					
01	Springer	02924	7.500	PABX	Falta 1 botão
01	Consul Air Master	02837	12.000	Divisão de Pessoal	Faltas Aletas
01	Consul Air Master	03415	15.000	Sala do Diretor	Faltam Botões e Aletas
01	Consul Air Master	03444	12.000	Divisão de Pessoal	Faltam botões
01	Consul Air Master	03419	18.000	idem	Faltam aletas
01	Consul Air Master	02784	15.000	idem	Faltam botões e aletas
01	Springer	02877	18.000	Capac. e Qual. Funcional	Faltam palhetas
01	Eletrolux	02941	12.000	Taquigrafia	Completo
01	Springer	02967	12.000	Div. Orçam. e Finanças	Completo
01	Eletrolux	02995	12.000	Idem -Chefia	Completo
01	Springer	02906	10.000	Assess. da Corregedoria	Completo
01		03433	14.800	Serviço de Doc. e Arquivo	Falta tudo
01	sem			idem	Sem ACJ
BLOCO B – 1º PAVIMENTO					
01	Consul Air Master	02820	21.000	Sala do Secretário Geral	Falta 1 botão e Painei
01	Split (sem-ainda)		12.000	Sala do Secretário	Novo
01	Springer	02430	15.000	Secret. ^a Execução e Registro	Completo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL	ESTADO FÍSICO
01	Springer	02431	15.000	idem	Faltam botões
01	Air Master	03390	18.000	Secretaria Geral	Faltam botões e painel
01	Air Master	02532	18.000	idem	Faltam botões e painel
01	Consul Air Master	02608	21.000	1ª DFENG-Analista	Falta 1 botão
01	Eletrolux	02615	18.000	1ª DFENG-Chefia	Completo
01	Consul Air Master	02640	12.000	1ª DFENG-Analistas	Completo
01	Springer	02648	18.000	2ª DFENG - Analistas	Completo
01	Consul Air Master	02689	18.000	2ª DEFNG -Chefia	Faltam botões e painel
01	Consul Air Master	03019	15.000	2ª DFENG - Analistas	Falta painel
01			12.000	2ª DFENG- Secretário	Falta painel
BLOCO C - TÉRREO					
01	Springer	02400	10.000	Divisão de Material	Completo
01	Springer	02409	10.000	Divisão de Material	Completo
01	Springer	02381	12.000	Sala Chefia	Completo
01	Springer	02357	12.500	Consultório Psi/Fono	Completo
01	Springer	02342	18.000	Gabinete Médico	Completo
01	Springer	02308	7.500	Sala Chefia médica	Completo
01	Springer	02292	12.000	Gabinete Médico	Completo
01	Springer	02313	12.000	Gabinete Odontológico	Falta 1 botão
01	Eletrolux	04408	10.000 F	Idem	Completo
01	Springer	02326	10.000 F	Idem	Completo
01	Springer	02334	12.000	Gabinete Odontológico	Completo
BLOCO C – 1º PAVIMENTO					
01	Springer	02023	12.000	Gabinete do Procurador	Falta 1 botão
01	Eletrolux	02022	18.000	Idem	Completo
01	Consul Air Master	02049	21.000	Chefia de Gabinete	Faltam 2 botões



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL	ESTADO FÍSICO
01	Consul Air Master	02156	15.000	Assessoria do Procurador	Faltam 3 botões e aletas
01	Consul Air Master	02230	18.000	idem	Faltam 3 botões e aletas
01	Springer	02157	18.000	idem	Falta 1 botão
01	Consul Air Master	03325	15.000	Consultoria Jurídica	Faltam 2 botões e aletas
01	sem		12.000	Idem	
01	Consul Air Master	02084	15.000	Controle Interno	Falta aleta
01	Springer	02131	12.000	SAC	Completo
01	Springer	02130	12.000	SAC	
01	sem			SAC	
01	Springer	02147	18.000	6ª DF – Sala da Chefia	Faltam 2 botões
01	Springer	02148	18.000	6ª DF - Analista	Falta 1 botão
BLOCO C – 2º PAVIMENTO					
01	Springer	01808	18.000	5ª DF	Completo
01		01882	15.000	Idem	Completo
01		01807	12.500	idem	Completo
01	Springer	01806	7.500	Idem-Sala da Chefia	
01	Springer	01735	7.500	Div. Cartório de Contas- Chefe	Completo
01	Springer	01736	7.500	Idem	Completo
01	Springer	01737	12.500	idem	Completo
01		01902	7.500	4ª DF – Sala Chefia	Completo
01	Consul Air Master	-	12.000	idem	Falta painel
01	Springer	01921	15.000	idem	Completo
01	Springer	01922	15.000	idem	Completo
01	Springer	02012	12.000	Sala da Chefia Promoex	Completo
01	Split – Fut.			Sala de Reunião Promoex	
BLOCO C - 3º PAVIMENTO					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL	ESTADO FÍSICO
01	Springer	01390	12.500	1ª DF – Sala Chefia	Completo
01	Consul Air Master	01523	15.000	1ª DF - Analistas	Faltam 3 botões e aletas
01	Springer	01522	15.000	idem	Falta 1 botão
01	Springer	01521	12.500	idem	Completo
01	Springer	01582	12.500	2ª DF – Sala Chefia	Completo
01	Springer	01585	15.000	2ª DF -Analistas	Faltam botões
01	Consul Air Master	01584	18.000	idem	Faltam botões e aletas
01	Springer	01643	15.000	3ª DF – Sala chefia	Completo
01	Springer	02379	18.000	Idem - Analistas	Completo
01	Springer	01416	15.000	Coordenação-Sala Chefia	Completo
01	Springer	01446	18.000	Idem-Analistas	Falta aletas
01	Springer	01445	7.500	Idem- Analistas	Completo
ANEXO - TÉRREO					
01	Split Carrier		11.500	Auditor G. Valente	Completo
01	Split (futuro)		9.000	Auditor Luiz Murilo	
01	Split (futuro)		9.000	Auditor Mário Dayrell	
01	Central Hitachi	01181	10 TR	Térreo	Completo
01	Central Hitachi	01182	10 TR	Térreo	Completo
ANEXO – 1º PAVIMENTO					
01	Split Carrier		18.000	Gab. Cons. G. Bulhões	Novo
01	Split (futuro)		7.500	Assessoria	
01	Split (futuro)		7.500	Assessoria	
01	Split York	0857	18.000	Gab. Cons. Milton Alves	Novo
01	Split (futuro)		9.000	Recepção	
01	Split (futuro)		7.000	Assessoria	
01	Split Carrier	0759	18.000	Gab. Cons. Edson Ferrari	Novo
01	Split Carrier		11.500	Diretor Geral	Novo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL	ESTADO FÍSICO
01	Central Hitachi	0948	10 TR	1º Pavimento	Completa
01	Central Hitachi	0949	10 TR	1º Pavimento	Completa
ANEXO – 2º PAVIMENTO					
01	Split Carrier	0307	18.000	Gab. Cons. C. Leopoldo	Novo
01	Split Carrier	0408	9.000	Chefe de Gabinete	Novo
01	Split Carrier		9.000	Assessoria	Novo
01	Split Carrier		9.000	Recepção C. Leopoldo	Novo
01	Split Carrier		18.000	Gab. Cons. Tejota	Novo
01	Split (futuro)		18.000	Gab. Cons. Naphtali	-
01	Split (futuro)		9.000	Assessor Gabinete	-
01	Split York	0509	18.000	Gab. Cons. Carla Santillo	Novo
01	Central Hitachi	0411	10 TR	2º Pavimento	Completa
01	Central Hitachi	0412	10 TR	2º Pavimento	Completa
ANEXO – 3º PAVIMENTO					
01	Split		36.000	Sala da Presidência	Novo
01	Split		12.000	Chefe de Gabinete	Novo
01	Split Carrier	0279	36.000	Plenário	Novo
01	Split Carrier	0278	36.000	Plenário	Novo
01	Central Hitachi	0225	10 TR	3º Pavimento	Completa
01	Central Hitachi	0226	10 TR	3º Pavimento	Completa
SERVIÇOS GERAIS					
01	CONSUL	04148	10.000	S.A.E.	Completa

Goiânia, 28/07/2008
Eng. João Vilela
2ª DFENG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

**RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
PARA MANUTENÇÃO**

QUANT.	MARCA	CAPACIDADE.	LOCAL
01	Split York	36.000 BTU's	Presidência
01	Split York	36.000 BTU's	Plenário
01	Split York	36.000 BTU's	Plenário
01	Split Carrier	30.000 BTU's	DPD-Servidores/CPU's
01	Split Springer	18.000 BTU's	Gab. Cons. Edson Ferrari
01	Split York	18.000 BTU's	Gab. Cons. Carla Santillo
01	Split Springer	18.000 BTU's	Gab. Cons. S.Tejuta
01	Split Springer	18.000 BTU's	Gab. Cons. Carlos Leopoldo
01	Split York	18.000 BTU's	Gab. Cons. Milton Alves
01	Split Springer	18.000 BTU's	Gab. Cons. Gerson Bulhões
01	Split Springer	18.000 BTU's	Sala de Treinamento DPD
01	Split springer	12.000 BTU's	Diretor Administrativo
01	Split Springer	12.000 BTU's	Secretário Geral
01	Split Springer	12.000 BTU's	Chefe Gab. Presidência.
01	Split Springer	11.500 BTU's	Diretor Geral
01	Split Springer	11.500 BTU's	Sala Diretor Deptº. Pessoal
01	Split Springer	11.500 BTU's	Gab. Auditor Guilherme Valente
01	Split Springer	11.500 BTU's	Gab. Contadoria Geral
01	Split Springer	9.000 BTU's	Recepção Gab. Carlos Leopoldo
01	Split Springer	9.000 BTU's	Assessoria Gab. Carlos Leopoldo
01	Split Springer	9.000 BTU's	Chefe Gab. Carlos Leopoldo
01	Sprit Springer	7.000 BTU's	Remessas Postais
08	Central de Ar Condicionado Hitachi	10 TR/ cada = 80 TR	ANEXO: 1º Pavimento 2º Pavimento 3º Pavimento 4º Pavimento

Goiânia, 28/07/2008
Eng. João Vilela
2ª DFENG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
DE JANELA QUE SERÃO RETIRADOS (c/ mais de 10 anos de uso)

QUANT.	MARCA	CAPACIDADE.	LOCAL
01	Consul Air Master	18.000	Protocolo
01	Springer		Protocolo
01	Springer	12.000	Biblioteca
01	Consul Air Master	15.000	Idem
01	Consul	15.000	Diretor Administrativo
01	Springer	12.000	DPD
01	Springer	10.000	DPD
01	Springer	18.000	DPD
01	Sletrolux	10.000	DPD
01	Consul Air Master	21.000	Div. Acomp. De Contas
01	Consul Air Master	21.000	Div. Acomp. De Contas
01	Consul Air Master	12.000	Serviço Controle de Contas
01	Consul Air Master	12.000	Serviço Controle de Contas
01	Consul Air Master	12.000	Atendimento ao Usuário
01	Consul Air Master	10.000	Divisão de Contas
01	Springer	18.000	Divisão de Contas
01	Consul Air Master	12.500	Divisão de Pessoal
01	Springer	12.000	Orçamento e Finanças
01	Consul Air Master	12.000	1ª DFENG
01	Eletrolux	12.000	1ª DFENG
01	Springer	18.000	2ª DFENG pifado
01	Consul Air Master	18.000	2ª DFENG Chefia
01	Consul Air Master	15.000	2ª DFENG
01	Sem painel		2ª DFENG - pifado
01	Consul Air Master	21.000	Secretario Geral
01	Springer	15.000	Secretaria Exec. E Registro
01	Springer	15.000	Secretaria Exec. E Registro
01	Air Master	18.000	Secretaria Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QUANT.	MARCA	CAPACIDADE.	LOCAL
01	Air Master	18.000	Secretaria Geral
01	Springer	18.000	Gabinete Médico
01	Springer	12.000	Gabinete Odontológico
01	Springer	7.500	Chefia Médica
01	Springer	12.000	Procurador Geral
01	Eletrolux	18.000	Procurador Geral
01	Consul	15.000	Assessoria Procurador
01	Consul	18.000	Assessoria Procurador
01	Springer	18.000	Assessoria Procurador
01	Consul Air Master	15.000	Consultoria Jurídica
01	sem	12.000	SAC-pifado
01	Springer	15.000	5ª DF
01	-	15.000	5ª DF
01	Springer	7.500	5ª DF
01	-	12.500	5ª DF
01	Springer	12.000	Promoex
01	Consul Air Master	12.000	4ª DF
01	Consul Air Master	15.000	1ª DF
01	Springer	15.000	1ª DF
01	Springer	12.500	1ª DF
01	Consul Air Master	18.000	2ª DF
01	Springer	15.000	2ª DF
01	Springer	18.000	Coordenação
01	Springer	7.500	Coordenação
52			

Goiânia, 28/07/2008

Eng. João Vilela

2ª DFENG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

APARELHOS (ACJ) QUE SERÃO RETIRADOS

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL
BLOCO A - TÉRREO				
01	Consul Air Master		12.000	Protocolo
01	Springer	03159	18.000	Protocolo
01	Consul	03088	15.000	Divisão Administrativa
01	Springer	03128	12.000	Biblioteca
01	Consul Air Master	0329	15.000	Biblioteca
BLOCO A – 1º PAVIMENTO				
01	Springer	03721	10.000	DPD
01	Springer	03720	18.000	DPD
01	Springer	03719	12.000	DPD
01	Eletrolux	03018	10.000 F	DPD
01	Consul Air Master	02500	21.000	Divisão Acomp.tº de Contas
01	Consul Air Master	03599	21.000	Divisão Acomp.tº de Contas
01	Consul Air Master	03571	12.000	Serviço de Controle de Contas
01	Consul Air Master	03572	12.000	Serviço d Controle de Contas
01	Springer	03527	18.000	Divisão de Contas
01	Consul	03528	10.000 F	Divião de Contas
01	Consul Air Master	03663	21.000	Atendimento ao Usuário
BLOCO B - TÉRREO				
01	Consul Air Master	03415	15.000	Sala do Diretor Deptº Pessoal
01	Springer	02967	12.000	Div. Orçamentos e Finanças
BLOCO B – 1º PAVIMENTO				
01	Consul Air Master	02820	21.000	Sala do Secretário Geral
01	Springer	02430	15.000	Secretaria de Execução e Registro
01	Springer	02431	15.000	Secretaria de Execução e Registro
01	Air Master	03390	18.000	Secretaria Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL
01	Air Master	02532	18.000	Secretaria Geral
01	Consul Air Master	02608	21.000	1ª DFENG-Analista
01	Consul Air Master	02640	12.000	1ª DFENG-Analistas
01	Consul Air Master	02689	18.000	2ª DEFNG -Chefia
01	Consul Air Master	03019	15.000	2ª DFENG - Analistas
01	Springer	02648	18.000	2ª DFENG - Analistas
01			12.000	2ª DFENG- Recepção Secretário Geral
BLOCO C - TÉRREO				
01	Springer	02342	18.000	Gabinete Médico Dª Lidia
01	Springer	02308	7.500	Sala Chefia médica
01	Springer	02313	12.000	Gabinete Odontológico
BLOCO C – 1º PAVIMENTO				
01	Springer	02023	12.000	Gabinete do Procurador
01	Eletrolux	02022	18.000	Gabinete do Procurador
01	Consul Air Master	02156	15.000	Assessoria do Procurador
01	Consul Air Master	02230	18.000	Assessoria do Procurador
01	Springer	02157	18.000	Assessoria do Procurador
01	Consul Air Master	03325	15.000	Consultoria Jurídica
01	Springer	02130	12.000	SAC
BLOCO C – 2º PAVIMENTO				
01	Springer	01808	18.000	5ª DF
01		01882	15.000	5ª DF
01		01807	12.500	5ª DF
01	Springer	01806	7.500	Idem-Sala da Chefia
01	Consul Air Master	-	12.000	4ª DF
01	Springer	02012	12.000	Sala da Chefia Promoex
BLOCO C - 3º PAVIMENTO				
01	Consul Air Master	01523	15.000	1ª DF - Analistas
01	Springer	01522	15.000	1ª DF- Analistas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

QTE	MARCA	Nº PATR.	CAPAC. (BTU's/h)	LOCAL
01	Springer	01521	12.500	1ª DF - Analistas
01	Springer	01585	15.000	2ª DF - Analistas
01	Consul Air Master	01584	18.000	2ª DF - Analistas
01	Springer	01446	18.000	Coordenação-Analistas
01	Springer	01445	7.500	Corrdenação-Analistas
SERVIÇOS GERAIS				
01	Consul	04148	10.000	S.A.E.

TOTAL: 053 pçs.